











◎ 天花板預留孔尺寸

■ 天花板預留孔請鑽開φ3.5(9處)

- 本體固定用6處 ◎ 記號
- 排氣管用1處 □ 記號
- 暫時固定金具用2處 ⊙ 記號



- 注記：
1. 製品本體重量：7.4kg
 2. 天花板無安裝空間及天花板內高度未滿250mm之情形時，安裝困難。
 3. 必須以電容量20A的漏電斷路器單獨配線。
 4. 電源端子台請使用VVVF電纜線。請勿使用絞線。

TOTO		單位	M/M	比例	1:8	名稱	浴室換氣暖房乾燥機
製圖	Rankin	檢核		日期	'2007.09.26	品番	TYK182KT
備註	日本製	修改日期		圖紙	A4		